



исх. № 148 от 25.11.2022г.

на вх. № _____

Государственному инспектору
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского
районов РБ по пожарному надзору
лейтенанту внутренней службы
И.Р.Харисову

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 95/1/1 от 14 мая 2021 года выданным главным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Харисовым И.Р. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад «Белочка» по устранению указанных нарушений сообщает следующее:

1. Пункт охраны сотрудника ООО ЧОП «Скат» перенесен в помещение где установлены приборы приемно-контрольные, приборы управления и находятся под наблюдением дежурного персонала (Приложение № 1);
2. В помещении моечной и кабинете музыкального руководителя установлены новые светильники (Приложение 2);
3. Подсобные помещения под лестничной клеткой освобождены от коробок, баков и горючих материалов (Приложение 3);
4. Огнетушители размещены на специальной подставке из негорючего материала, что исключает падение и опрокидывание (Приложение 4);
5. Установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах на двери и лестничных клетках на дверях лестничных клеток и общих коридоров (Приложение 5);
6. Ковры и ковровые дорожки убраны с путей эвакуации (Приложение 6);
7. Дверь электрощитовой оборудована устройством для самозакрывания (Приложение 7);
8. Дверь помещения пищеблока оборудована устройством для самозакрывания (Приложение 8);
9. Пожарные рукава присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам (Приложение 9);
10. Ширина дверей ведущих на лестницы типа 3 соответствует норме, ширина 1 м.15 см.(Приложение 10);


11. Двери эвакуационных выходов в группах № 4 № 2 открываются по направлению выхода из здания (Приложение 11);
12. Произведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвальном помещении (Приложение 12)

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с «Белочка»



Чиннова С.А.

Полугина Карина У.Р.



25.11.2022 г.