



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 95/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад "Белочка" городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007134, ОГРН 1030202118319)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 95 от 12 апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"22" апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"12" мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

"14" мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем в отношении объекта защиты – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Белочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ковалева, д. 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с заведующей учреждением Чиннова С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5  |
|               |   |  |   |  |

|   |   |   |                             |  |
|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | <p>Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Установленные приборы не защищены от несанкционированного доступа (фактически установлены в помещение без дежурного персонала)</p>  | <p>п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | <p>До<br/>01.05.2022 г.</p> |  |
| 2 | <p>В здании допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. <i>(помещение моечной, кабинет музыкального руководителя)</i></p>   | <p>п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.</p>   | <p>До<br/>01.05.2022 г.</p> |  |
| 3 | <p>В здании допускается размещение кладовых и других подсобных помещений в лестничной клетке. Устроено подсобное помещение под лестничной клеткой, допускается хранение горючих материалов <i>(ориентир вход со стороны ул. Ленина и помещение охраны)</i></p>  | <p>пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>   | <p>До<br/>01.05.2022 г.</p> |  |
| 4 | <p>Огнетушители не размещены на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. <i>(Фактически-вывешены на веревке)</i></p>   | <p>п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>  | <p>До<br/>01.05.2022 г.</p> |  |
| 5 | <p>Установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах на двери в лестничных клетках. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.) <i>(на дверях лестничных клеток и общих коридоров)</i></p> | <p>п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»<br/>п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>                           | <p>До<br/>01.05.2022 г.</p> |  |

|    |  |  |                     |  |
|----|--|--|---------------------|--|
| 6  | Ковры и ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации, поверх покрытий полов не закреплены к полу.  | п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.   | До<br>01.05.2022 г. |  |
| 7  | Дверь электрощитовой не оборудована устройством для самозакрывания                                   | п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.  | До<br>01.05.2022 г. |  |
| 8  | Дверь помещения пищеблока не оборудована устройством для самозакрывания                              | п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.  | До<br>01.05.2022 г. |  |
| 9  | Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу                          | п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.   | До<br>01.05.2022 г. |  |
| 10 | Ширина дверей в свету, ведущих на лестницы 3 типа менее 0,8 м (фактически 0,67 см) (группа №10, №11) | п. 4.6. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.<br><br>п. 4.6 СНиП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»<br>п. 6.16, п. 6.26, п. 6.27<br>СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br><br>ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; | До<br>01.05.2022 г. |  |
| 11 | Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания. (группа №2, №4).         | п. 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171)  | До<br>01.05.2022 г. |  |

|    |   |  |                  |
|----|---|--|------------------|
| 12 | Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале | п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.<br>п. 3.13 СНиП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» | До 01.05.2022 г. |
|----|---|--|------------------|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Сибай, Баймакского,  
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

« 14 » мая 2021 г.

(подпись)  
М.Л.П.



Харисов И.Р.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОБУ  
«ЦРР-детский сад "Белочка"»

« 14 » мая 2021 г.

(подпись)  
Чиннова С.А.

